

Warszawa, 12 września 2011 r.

Wykonawcy

/wszyscy/

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP-36/11, „Obsługa techniczna i konserwacja”

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy PZP.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie 1.

Czy w zakres przedmiotowego zapytania wchodzi pomiar elektryczny wynikający z art. 62 Prawa Budowlanego? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości gniazd wtykowych oraz sumaryczną ilość obwodów elektrycznych (dla gniazd, oświetlenia itp.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie 2.

Prosimy o wyspecyfikowanie listy pomieszczeń z podaniem ich metrażu udostępnionych Wykonawcy zgodnie §8 ust.12 projektu umowy załączonego do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pomieszczenia nie posiadają wyposażenia. Zamawiający udostępni pomieszczenie do dokonania wizji lokalnej.

Pytanie 3.

Czy koszty napraw wymagających serwisów specjalistycznych będą refakturowane na Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie 4

Czy koszty związane z przyjazdem specjalistycznych wozów do czyszczenia sieci kanalizacyjnej będą refakturowane na Zamawiającego? Jeżeli nie to prosimy o podanie średniej ilości przyjazdów takiego serwisu w skali roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Średnio 1 raz w roku

Pytanie 5.

Czy znaczne naprawy instalacji elektrycznych będą się odbywały na koszt Zamawiającego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak ale tylko w przypadkach przebudowy lub wymiany na nową.

Pytanie 6.

Czy kasacja wszelkiego sprzętu, która została zaakceptowana przez Zamawiającego będzie się odbywała na jego koszt ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie 7.

W zakresie urzędów sanitarnych jest usuwanie wszelkich nieszczelności na instalacji. Czy w przypadku usuwania nieszczelności podczas których jest wymagana ingerencja w substancję budowlaną lub w ziemi (np. burzenie części ścian, stropów celem odkrycia fragmentu uszkodzonego rurociągu, wykopy) koszty prac budowlanych lub ziemnych będzie pokrywał Zamawiający ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie 8.

Czy koszt utylizacji odpadów z separatorów tłuszczonych i ropopochodnych będzie pokrywał Zamawiający ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dysponuje kompletem protokołów z pomiarów skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie 10.

Czy w zakresie Wykonawcy jest kodowanie kart dostępowych w systemie kontroli dostępu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie 11.

Czy w instalacji okablowania strukturalnego występują przewody światłowodowe, które Wykonawca będzie miał w zakresie serwisu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie 12.

Jaka jest sumaryczna ilość filtrów HEPA (chodzi o pojedyncze filtry) we wszystkich budynkach objętych przetargiem ?

Odpowiedź Zamawiającego:

30 szt.

Pytanie 13.

Czy w zakresie serwisu centrali jest administracja, w szczególności:

- nadawanie uprawnień
- przydzielanie numerów
- generowanie bilingów

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie 14.

Jaki jest zakres obsługi serwera w budynku A2 ? Prosimy o podanie szczegółowych czynności

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapewnienie zasilania

Pytanie 15.

Czy sieci IT z transformatorem medycznym mają system pomiaru stanu izolacji ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie 16.

Kiedy odbyła się ostatnia wymiana akumulatorów w UPS-ach

Odpowiedź Zamawiającego:

Kwiecień 2010 r.

Pytanie 17.

Jaki jest zakres obsługi serwera DELL w budynku D ? Prosimy o podanie szczegółowych czynności

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapewnienie zasilania

Pytanie 18.

Jaka jest częstotliwość wymiany filtrów w okapach kuchennych z łapaczami tłuszczu w budynku E ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Średnio raz w roku.

Pytanie 19.

Czy w systemie detekcji pożaru występują czujki izotopowe/jonizacyjne ? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości takich czujek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, czujki optyczne w ilości 46 szt.

Pytanie 20.

Czy są regularnie czyszczone dachy budynków Szpitala przez służby porządkowo-czystościowe ? Ta informacja jest ważna w kontekście punktu mówiącego o czyszczeniu rynien, rur spustowych, studzienek i udrażnianiu sieci kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Niniejsza treść zostaje zamieszczona oraz przesłana zgodnie z Art. 38 ust 2. Ustawy PZP